



# 检测报告

样品名称: 废水

---

委托单位: 阿合奇县城市发展建设投资有限公司

---

检测类别: 委托检测

---



阿克苏天鸿检测有限公司 (TH)  
Akesu Tianhong Testing Co., Ltd.

地址: 新疆阿克苏市交通西路1号

Tel: +86 (0997) 2656989



# 检测报告

样品名称	废水	样品数量	5L×2
样品类别	废水	采样日期	/
委托性质	委托送样		
委托单位	阿合奇县城市发展建设投资有限公司		
地 址	克州阿合奇县		
委 托 人	肯巴提 19999783008	到样日期	2023 年 12 月 11 日
样品状态	W1、W2：浅黄色、有异味、透明液体		
检测日期	2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 16 日		
评价依据	/		
检测项目	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、色度、粪大肠菌群、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂		
检验结论	/		
备 注	客户提供信息： /		



签发：

审核：

编制：

# 检测数据结果

序号	检测项目	检测依据	单位	检出限	检测结果 (老城区污水厂废水总排口)	检测结果 (新城区污水厂废水总排口)	排放限值
					W1	W2	
1	pH 值	HJ 1147-2020	/	/	7.7	7.4	6~9
2	化学需氧量 (COD)	HJ 828-2017	mg/L	4	14	15	60
3	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	HJ 505-2009	mg/L	0.5	2.9	2.9	20
4	氨氮 (以 N 计)	HJ 535-2009	mg/L	0.025	<0.025	<0.025	8
5	总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989	mg/L	0.01	0.08	0.09	1
6	悬浮物 (SS)	GB/T 11901-1989	mg/L	/	7	6	20
7	总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012	mg/L	0.05	9.53	9.18	20
8	动植物油	HJ 637-2018	mg/L	0.06	0.09	0.08	3
9	石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.06	0.07	<0.06	3
10	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	1
11	色度	HJ 1182-2021	倍	2	4	5	30
12	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018	MPN/L	20	9.2×10 <sup>3</sup>	1.3×10 <sup>3</sup>	10000
备注	※ “<” 表示检测结果低于方法检出限; ※ “排放限值” 依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 标准中“表 1 一级 B 标准”和“表 2”执行。						

报告结束

金地  
专用

# 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改、增删无效；报告无编制、审核、批准人签名无效。
- 3、复制本报告需本公司书面批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，对检测结果不作评价。
- 5、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、委托方如对本次报告有异议，须在收到报告之日或指定领取报告之日起 15 日内提出书面申请，逾期不予受理。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 9、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。



阿克苏天鸿检测有限公司  
Akesu Tianhong Testing Co., Ltd.

地址：新疆阿克苏市交通西路1号

Tel:+86 (0997) 2656989