



233100050001



阿克苏水质监测有限公司

检测报告



报告编号: 2025-WT-WP-186

样品名称: 城市污水和废水（污染物排放）

委托单位: 桂润环境科技股份有限公司

注 意 事 项

- 1、 检测报告未加盖公章无效。
- 2、 无计量认证章报告无效。
- 3、 检测报告无审核人、授权签字人签字无效。
- 4、 检测报告复制未重新加盖红色印章无效。
- 5、 检测报告有涂改无效。
- 6、 委托检测非我单位抽样，仅对来样负责。
- 7、 对检测报告若无异议，请在十五日内领回样品。否则，按弃样处理。特殊样品按相关规定执行。
- 8、 对检测报告若有异议，请于检测报告发出之日起十五日内向我单位提出，逾期将不予受理。
- 9、 报告共（ 4 ）页，其中：报告封面（ 2 ）页；水质检测报告（ 1 ）页；水质检测报告（附页）（ 1 ）页；

地址：阿克苏市依干其乡依尔玛村新水厂院内

电话：0997-2614213

邮编：843000

阿克苏水质监测有限公司
水质检测报告

233100050001

ASJY/JSJL-025-2023 6/0

检验报告编号：2025-WT-WP-186

第 1 页 共 1 页

收样日期	2025. 05. 07	检验日期	2025. 05. 07
样品名称	污染物排放水	样品编号	2025-WT-WP-05-001
样品量	1 瓶×3000mL/瓶	样品来源	桂润环境科技股份有限公司 (委托)
样品状态包装	聚乙烯瓶装浑浊液体 完好	委托人	苏广爽
判定依据	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002		
检测项目	五日生化需氧量 (BOD ₅)、悬浮物、动植物油、石油类、色度、镉、铅、汞、总砷、六价铬、总铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、烷基汞 (共计 14 项)。		



判定结论：-----



备注：主要检测设备：(1) 分光光度计；(2) 气相色谱仪；(3) BOD 生化培养箱；(4) 电子天平；(5) 原子吸收分光光度计；(6) 原子荧光分光光度计；(7) 电热恒温干燥箱；(8) 电热恒温水浴锅；(9) 红外油测定仪；

报告人：[Signature]

审核人：杨春芳

批准人：[Signature]



阿克苏水质监测有限公司

水质检测报告(附页)

233100050001

ASJY/JSJL-027-2023 6/0

检验报告编号: 2025-WT-WP-186

第 1 页, 共 1 页

序号	采样地点		样品编号	方法依据	主检人
	检测项目	排放标准 (一级 A 标准)			
1	色度(稀释倍数)	≤30	10	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 铂-钴标准比色法	刘薇琪
2	五日生化需氧量(BOD ₅)(mg/L)	≤10	7.2	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	杨春芳
3	悬浮物(mg/L)	≤10	8	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	杨春芳
4	动植物油(mg/L)	≤1	0.24	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	尹自强
5	石油类(mg/L)	≤1	<0.06	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	尹自强
6	阴离子表面活性剂(mg/L)	≤0.5	0.21	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基分光光度法 GB 7494-1987	杨春芳
7	铅(mg/L)	≤0.1	<0.01	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	沈延民
8	粪大肠菌群(个/L)	≤10 ³	9.0×10 ²	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	刘薇琪
9	汞(mg/L)	≤0.001	<0.00004	水质 汞、砷、硒、铋和锡的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	沈延民
10	烷基汞(mg/L)	不得检出	未检出	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	尹自强
11	镉(mg/L)	≤0.01	<0.001	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	沈延民
12	总铬(mg/L)	≤0.1	0.023	水质 总铬的测定 GB 7466-1987 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	杨春芳
13	六价铬(mg/L)	≤0.05	<0.004	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	杨春芳
14	总砷(mg/L)	≤0.1	<0.007	水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-1987	沈延民

-----以下空白-----

审核人: 杨春芳

批准人: 刘薇琪

