报告编号：CYKEL260013B01

22311305000:

# 新疆昌源水务科学研究院有限公司
# 库尔勒分公司

# 检 测 报 告

项目名称：/

样品类型：生活饮用水

委托单位：阿合奇县自来水公司

报告日期：2026年1月28日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

报告编号：CYKEL260013B01

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

# 检 测 结 果 报 告 单

| 委托单位 | 阿合奇县自来水公司 | | | 联系人 | 李春华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品来源 | 委托方采样送检 | 样品数量 | 1 份 | 电话 | 19990984269 |
| 收样日期 | 2026.1.12 | 分析日期 | 2026.1.12 至 2026.1.18 | 检测项数 | 28 项 |
| 样品编号 | 260013S01 | | 样品类型 | 生活饮用水 | |
| 采样地点 | 佳朗奇水厂出厂水 | | 样品状态 | 无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装 | |

| 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 色度/（度） | <5 | ≤15 | 高锰酸盐指数（以 $O_2$ 计）/（mg/L） | 0.38 | ≤3 |
| 浑浊度/（NTU） | <0.5 | ≤1 | 铝/（mg/L） | <0.008 | ≤0.2 |
| 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 铬（六价）/（mg/L） | <0.004 | ≤0.05 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 氨(以 N 计)/（mg/L） | <0.02 | ≤0.5 |
| pH | 8.03 | 6.5-8.5 | 氰化物/（mg/L） | <0.002 | ≤0.05 |
| 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L） | 206.5 | ≤450 | 游离氯/（mg/L） | 0.30 | 出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05 |
| 溶解性总固体/（mg/L） | 385 | ≤1000 | 硫酸盐/（mg/L） | 67 | ≤250 |
| 氟化物/（mg/L） | <0.2 | ≤1.0 | 菌落总数/（CFU/mL） | 未检出 | ≤100 |
| 硝酸盐(以 N 计）/（mg/L） | 1.1 | ≤10 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 |
| 氯化物/（mg/L） | 37.8 | ≤250 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 |
| 铜/（mg/L） | <0.20 | ≤1.0 | 镉/（mg/L） | <0.0005 | ≤0.005 |
| 锌/（mg/L） | <0.05 | ≤1.0 | 铅/（mg/L） | <0.0025 | ≤0.01 |
| 汞/（mg/L） | <0.0001 | ≤0.001 | 铁/（mg/L） | <0.30 | ≤0.3 |
| 砷/（mg/L） | <0.0010 | ≤0.01 | 锰/（mg/L） | <0.10 | ≤0.1 |
| 备注：标准依据《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 | | | | | |

编制人：谢宛红　　审核人：苏成玉　　签发人：马雨辉　　2026年1月28日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

F 0211342

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

# 检 测 报 告

报告编号：ZCDW2026010159-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 新疆克州阿合奇县 | | |
| 联系人 | 谢宛轩 | 联系电话 | 0996-2292070 |
| 项目名称 | 阿合奇县自来水公司 | | |
| 样品名称 | 生活饮用水（出厂水） | 样品性状 | 无色、透明 |
| 样品来源 | 来样送检 | 采/送样人 | 谢宛轩 |
| 到样（采样）日期 | 2026-01-13 | 检测日期 | 2026-01-13～01-15 |
| 取样地点 | 佳朗奇水厂出厂水 | | |
| 样品数量 | 1 个 | | |
| 备注 | 1. ND 表示低于检出限。<br>2. 限值引自《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 1 生活饮用水水质常规指标及限值。<br>3. 方法检出限：用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。<br>4. 本项目所用设备均为公司自用设备。 | | |

编制：牛益梅　　审核：唐孔萍　　签发：蒋秋亮

签发日期：2026 年 01 月 26 日



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

213108110002新疆中测测试有限责任公司

# 检 测 结 果

报告编号：ZCDW2026010159-01

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 样品编号及检测结果 | 限值 | 检出限 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DW26010159-01-01<br>260013S01 | | |
| 1 | 总α放射性 | Bq/L | 0.090±0.025 | 0.5 | 0.02 |
| 2 | 总β放射性 | Bq/L | 0.095±0.020 | 1 | 0.03 |
| 3 | 二氯乙酸 | mg/L | ND | 0.05 | 0.0037 |
| 4 | 三氯乙酸 | mg/L | ND | 0.1 | 0.0044 |
| 5 | 氯酸盐 | mg/L | 0.015 | 0.7 | 0.0050 |
| 6 | 三氯甲烷 | mg/L | ND | 0.06 | 0.000032 |
| 7 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ND | 0.1 | 0.000016 |
| 8 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ND | 0.06 | 0.000015 |
| 9 | 三溴甲烷 | mg/L | ND | 0.1 | 0.000041 |
| 10 | 三卤甲烷 | - | ND | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | - |



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App